

4238-012-11361385-2015

ХТА

Адрес	Цель	Конт.
~220 В 50 Гц от АВР	Фаза	1
	Ноль	2
Задвижка ПН	Фаза ручн.	3
	Ноль	4
	Закр. ЭЗ	5
	Откр. ЭЗ	6

Разъёмы связи с БУПН

ХТ5	
Конт.	Адрес
1	ДПД1
3	Пожарный насос № 1
2	ДПД2
4	Пожарный насос № 2

ХТ1	
Конт.	Цель
1	Фаза
3	Ноль

ХТ4	
Конт.	Цель
4	Фаза ЭЗ
3	Ноль
2	Закр. ЭЗ
1	Откр. ЭЗ

ХТ2	
Конт.	Цель
1	Сигнализация АВАРИЯ
2	Сигнализация КПШ
3	Сигнализация КПШ
4	Сигнализация КПШ


ХТ3	
Конт.	Цель
3	МП1
2	ФМП1
1	МП2
4	ФМП2

ХТ6	
Конт.	Цель
1	КПШ (Пуск)
2	Датчик аварии ЭЗ
3	КПШ (Пуск)
4	Датчик аварии ЭЗ

ХТВ

Адрес	Конт.
Кнопка поэтажного шлейфа (КПШ)	1
	2



Коммутация цепей переключателя SA






"СЕТЬ"
~220 В 50 Гц"



"ЗД ПН"



"ЗД ПН"



Дверца шкафа автоматики

4238-012-11361385-2015 Э4		Лист	Масштаб
Шкаф автоматики Схема электрическая соединений		Лист	δ/М
Типа ША БУПН		Лист	1 / Листов 1
"ЭТК-Прибор"		000	
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработ.	Никитов Н.Ю.		
Проб.	Федочкин А.С.		
Г. контр.			
Н.контр.			
Учтб.	Соловьев Н.Б.		

Лист. прмен.

Лист. №

Лист. и дата

Изм. № докум.

Вам. учб. №

Изм. № подл.